

Odbor stavební úřad

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689/14
Trnovany
415 01 Teplice 1
Dle rozdělovníku

SP. ZNAČKA: SZ MMCH/144932/2026
ČJ.: MMCH/147562/2026/MT
VYŘIZUJE: Martin Trojanovič
TEL.: 474 637 942
E-MAIL: m.trojanovic@chomutov.cz

DATUM: 21.07.2026

Z/2026/95573

OZNÁMENÍ
o ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1,
kterou zastupuje Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Daniela Hamplová, IČO 49099451,
Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

(dále jen "stavebník") dne 18.05.2026 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:

"CV 034 028 Strupčice, Okořín, Vrskmaň - rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

na pozemku parc. č. 691, 696/5, 696/12, 697, 802/2, 802/5, 805/1, 807/10, 814/22, 814/25, 814/27, 814/30 v katastrálním území Strupčice, parc. č. 45/1, 46/1, 189/1, 189/2, 189/10, 189/18, 189/21, 189/22, 191/1, 203/1, 237/4, 237/7, 237/8, 237/11, 237/13, 237/18, 237/20, 237/21, 237/29, 237/36, 237/43, 238/3, 238/4, 238/7, 238/8, 238/9, 238/10, 238/11, 243/5, 260/1, 526/1, 526/2, 571/16, 575/20, 576, 591/23, 591/29, 591/30, 591/33, 591/34, 591/36, 591/44, 591/45, 591/46 v katastrálním území Vrskmaň. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Ústecký kraj
Strupčice, Okořín, Vrskmaň
757195, 786586
Strupčice, Vrskmaň
parc. č. 691, 696/5, 696/12, 697, 802/2, 802/5, 805/1, 807/10, 814/22, 814/25, 814/27, 814/30 v katastrálním území Strupčice, parc. č. 45/1, 46/1, 189/1, 189/2, 189/10, 189/18, 189/21, 189/22, 191/1,

Magistrát města Chomutova

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777 | e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz
Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz

Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin

Číselný identifikátor vodního toku

Název vodního toku

Číslo hydrologického pořadí

Přímé určení polohy (konec kanalizace) - (X, Y)

Přímé určení polohy (začátek kanalizace) - (X, Y)

Přímé určení polohy (konec vodovod) - (X, Y)

Přímé určení polohy (začátek vodovod) - (X, Y)

203/1, 237/4, 237/7, 237/8, 237/11, 237/13,
237/18, 237/20, 237/21, 237/29, 237/36,
237/43, 238/3, 238/4, 238/7, 238/8, 238/9,
238/10, 238/11, 243/5, 260/1, 526/1, 526/2,
571/16, 575/20, 576, 591/23, 591/29,
591/30, 591/33, 591/34, 591/36, 591/44,
591/45, 591/46 v katastrálním území
Vrskmaň

10100034

Bílina

2131 - Mostecká pánev - Severní část

989664; 801860

989566; 801761

989639; 802723

981098; 801616

Stavební objekty:

Vodovodní řady

Druh vodovodního řadu (Č 28)

Nejmenší jmenovitá světlost řadu

Největší jmenovitá světlost řadu

Celková délka řadu Ř 1

Celková délka řadu Ř 2

Celková délka řadu Ř 3

zásobovací síť

110 mm

180 mm

1895,3 m

931,7 m

184 m

Stoková síť

Nejmenší jmenovitá světlost stoky

Největší jmenovitá světlost stoky

Kanalizační soustava (Č 24)

Celková délka stok

200 mm

300 mm

kanalizace pro veřejnou potřebu

171,5 m

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodovodu

Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven
vody

Řad 1, Řad 2, Řad 3

vodovodní řady zásobovací síť

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren
odpadních vod

Název kanalizačního systému

stoková síť

Stoka A

Záměr:

Předmětem je rekonstrukce stávajících liniových zařízení s přeložkou části tras. Předmětné řady zajišťují
přívod pitné vody do obcí Vrskmaň a Zaječice. V obci Vrskmaň je navržena v blízkosti rekonstrukce
vodovodu také rekonstrukce kanalizace.

Vodovod

Řad 1 - IO 01.1

Magistrát města Chomutova

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777 | e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz
Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz

Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin

Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodu OC 125 z armaturní šachty Okořín až do místa rozdělení na vodovodní řady pro Zaječice a pro Vrskmaň. Původní délka řadu je 2095 m. U armaturní šachty Okořín jsou dva stávající úseky z PVC 150 (15 m) a PE 150 (28 m).

V rámci stavby dojde ke změně místa rozvětvení vodovodů, to bude přesunuto do nové armaturní šachty AŠ1 (IO 01,1,1), která bude umístěna už na okraji pole poblíž č. p. 29 na okraji Zaječic, cca 220 m před původním rozvětvením. Tím dojde ke zkrácení původní délky vodovodu (konečná délka - 1895,3 m).

Nově navržený řad je z PEHD potrubí DN/ID 150, konkrétně v km 0,0 (u AŠ Okořín) až km 1,0075 z potrubí PEHD100RC DN/OD 180x16,4 mm SDR 11 kvůli vyššímu tlaku vody v některých místech, zbytek trasy od km 1,0075 až do 1,8953 je navržen z potrubí PEHD100RC DN/OD160x9,5 mm SDR 17.

V km 1,6620 původní vodovod uhýbal do pole, tato část trasy bude zrušena a potrubí bude vedeno v okraji málo využívané silnice a následně v nebezpečné polní cestě až do nové armaturní šachty AŠ1. Rekonstrukce bude prováděna v otevřeném zapaženém výkopu. Původní potrubí bude vytěženo ve všech místech dotčení výkopy. U odstavovaného potrubí budou zaslepeny konce. V nejnižším bodě potrubí bude osazen odkalovací podzemní hydrant DN80 s předřazeným šoupětem (kalník K1). Řad 1 bude končit v nově navrhované armaturní šachtě AŠ1, kde se rozdělí na samostatné řady do Zaječic a do Vrskmaně. Při budování Řadu 1 bude využit provizorní vodovod.

V km 0,9860 je napojena přípojka PE DN80 pro č.p. 51 v Okoříně (vodoměrná šachta v zatravněném ostrůvku křižovatky v silnici, č. OM 681038016). Tato přípojka bude přepojena pomocí odbočky DN150/80 a šoupěte DN80. Na původní řad jsou napojeny další dvě domovní přípojky - přípojka pro objekt na p. p. č. 199/2 a přípojka k objektu s č. p. 29 na p. p. č. 200 v k. ú. Vrskmaň. Tyto přípojky budou přepojeny na Řad 3, jejich přípojná místa budou zrušena a zasypana.

Armaturní šachta AŠ 1 - IO 01.1.1

Nová armaturní šachta AŠ 1 bude umístěna na pozemku p. p. č. 189/22 v k. ú. Vrskmaň. Bude sloužit pro rozvětvení řadu přicházejícího z AŠ Okořín samostatně do Zaječic a do Vrskmaně.

V nové šachtě budou pro každou větev umístěny průtokoměry a redukční ventily pro snížení tlaku vody. Dále zde budou sekční uzávěry, které umožní odstavení jednotlivých větví nebo vzájemné zastoupení větví. Šachta bude provedena jako podzemní, železobetonová, prefabrikovaná. Vnitřní rozměry AŠ1 jsou 3,08 x 5,80 m. světlá výška po provedení spádových betonů má být 2,1 m.

Řad 2 - IO 01.2

Jedná se o rekonstrukci vodovodního řadu s částečnou přeložkou. Řad 2 bude dlouhý 931,7 m a nahrazuje část původního vodovodu OC DN125 a celý samostatný vodovod OC DN100 od původního rozvětvení do Vrskmaně. Pokládka bude provedena převážně bezvýkopovou technologií, a to řízeným vrtáním (v délce 813,1 m). Nový řad je navržen z potrubí PE-HD100RC DN/OD 110x6,6 mm SDR 17, TYP 3.

Trasa Řadu 2 začíná v armaturní šachtě AŠ 1 a vede ve směru na Vrskmaň. V místě šikmého křížení polní cesty je navržena ocelová chránička potrubí DN/OD 219,1/8,0 mm o délce 8,7 m. Po zprovoznění Řadu 3 a prvního úseku Řadu 2 bude zrušen původní armaturní uzel rozvětvení vodovodů (s použitím provizorního vodovodu na Řadu 2). V lomovém bodě v km 0,2240 bude vybudován kalník K2, který bude tvořen hydrantem s předřazeným šoupětem na odbočce DN80.

V km 0,4094 se nachází stávající malá podzemní vzdušnicková šachta s vnitřními rozměry 0,7 x 0,9 m a s poklopem 600x600 mm. Do této šachty bude umístěn vzdušník V2, který bude tvořen odbočkou, šoupětem DN50 a automatickou za/odvzdušňovací soupravou DN50. Šachta má nevyhovující rozměry, ale bude sloužit jako revizní pro kontrolu funkce odvzdušňovací soupravy.

U hranice obce Vrskmaň je trasa Řadu 2 posunuta z těsné blízkosti zástavby do první poloviny silnice. Na nové potrubí budou přepojeny dvě domovní přípojky, a to pro pozemek p. č. 54/2 v k. ú. Vrskmaň a pro p. p. č. 29. Třetí přípojka pro pozemek p. č. 185/2 - pro obecní fotbalové hřiště je napojena na potrubí v malé armaturní šachtě. Původní potrubí šachtou prochází a je zde zároveň vodoměr na přípojce. Po posunu trasy potrubí bude šachta sanována a bude ponechána jako vodoměrná na přípojce. Bude však umístěna nalevo od řadu. Řad 2 bude napojen u č.p. 66 přes nové šoupě na stávající T-kus u pokračujících vodovodů.

Z celkové délky 931,7 m se předpokládá 118,6 m pokládka v otevřených výkopech, 813,1 m bude zataženo řízeným vrtáním, přičemž z toho 144,2 m budou předpokládány otevřené strojní a pomocné jámy. Původní vodovod bude vytěžen ve všech místech, kde bude dotčen výkopy.

Řad 3 - IO 01.3

Řad 3 bude z potrubí PE-HD100RC DN/OD 110x6,6 mm SDR 17, TYP dle PAS 1075 v délce 184,0 m a nahrazuje původní vodovod OC DN 125 vedoucí vodu z rozvětovacího uzlu do obce Zaječice. Trasa vodovodu bude vymezena mimo soukromé pozemky do veřejné cesty.

Potrubí povede z AŠ1 a povede dále v komunikaci. V místě křížení cyklostezky na jižní straně Žaječic je navrženo potrubí uložit do ocelové chráničky DN/OD 219,1/8,0 mm délky 3,3 m. Nový vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad PVC 90.

Na Řad 3 budou přepojeny dvě přípojky původně napojené na hlavní řad z AŠ Okořín a to pro č. p. 29 a vedlejší objekt bez č.p./č.e.. Napojení na stávající vodovod u č.p. 12 bude provedeno pomocí přesného výřezu potrubí pomocí T-kusu a pomocí speciálních přesuvných přírub s jištěním v tahu pro PVC potrubí.

Úprava AŠ (redukční) - IO 01.3.1

Tato stávající armaturní redukční šachta ID 31324 na okraji Zaječic může být zrušena po výstavbě, napojení a zprovoznění Řadu 1, armaturní šachty AŠ1, Řadu 3 a potřebné části Řadu 2 a po přepojení domovních přípojek. V šachtě se v původním stavu nachází redukční ventil tlaku a napojení dvou přípojek pro objekt č. e. 30 v Zaječicích a pro rekreační objekt bez č.p./č.e. na p. p. č. 238/8. Šachta o rozměrech cca 3,5x2,3 m bude odbourána. V místě šachty bude proveden pouze koncový odkalovací podzemní hydrant na vodovodu DN80. Hydrant se bude nacházet cca 11 m za poslední přípojkou k č. e. 41 v Zaječicích. Tato úprava bude znamenat, že v dotčené větvi stávajícího vodovodu PVC 90 pro jeden objekt bez č.p./č.e. a č.e. 41 bude obrácen tok vody.

Přepojení přípojek Zaječice - IO 01.3.2

V rušené armaturní redukční šachtě ID31324 jsou napojeny dvě vodovodní přípojky, a to pro objekt č.e. 30 v Zaječicích na pozemku p. č. 237/15, k. ú. Vrskaň o délce 93 m a pro rekreační objekt bez č.p./č.e. na p. p. č. 238/8 o délce cca 150 m. Tato přípojka má podružný vodoměr před napojeným objektem a na tuto přípojkou jsou přes podružné vodoměry další dva rekreační objekty a to na p. p. č. st. 237/12 a p. p. šč. st. 237/14 v k. ú. Vrskaň. Všechny objekty budou přepojeny na vodovodní řad PE 90 umístěný v ulici na pozemku p. č. 237/4 v k. ú. Vrskaň před těmito objekty, který byl postaven v roce 2016.

Doplnění nadzemního hydrantu Vrskaň - IO 01.4.1

V rámci stavby bude na stávající vodovod PVC 90 ve Vrskaňi doplněn nadzemní protipožární hydrant (2x výtokové hrdlo), bude osazen T-kus 80/80, na odbočce bude nejprve šoupě DN80 a následně prodloužené koleno s patkou pod hydrant a nadzemní hydrant. Navrhuje se osazení v lokálním výkopu v zatravněné ploše před č. p. 25v k. ú. Vrskaň.

Doplnění nadzemního hydrantu Zaječice - IO 01.4.2

V rámci stavby bude na stávající vodovod PVC 90 v Zaječicích doplněn nadzemní protipožární hydrant (2x výtokové hrdlo), bude osazen T-kus 80/80, na odbočce bude nejprve šoupě DN80 a následně prodloužené koleno s patkou pod hydrant a nadzemní hydrant. Navrhuje se osazení v lokálním výkopu v zatravněné ploše před objektem bez č. p. mezi č.p. 12 a 7 (p. p. č. 203/1 v k. ú. Vrskaň).

Kanalizace

Stoka A - IO 02.1

Jedná se o rekonstrukci horního úseku jednotné kanalizace ve Vrskaňi vedle a nad protipožární otevřenou nádrží na návsí. Stoka A bude provedena z KTH DN/ID 300 v délce 171,5 m. Stávající stoka odvádí odpadní vody z 12 domovních přípojek. Úsek k rekonstrukci začíná ve stávající šachtě ID55802 u č.p. 25 na pozemku p. č. 45/1 v k. ú. Vrskaň, následně směrem k č. p. 1 a dále do zatáčky až do šachty ID55800. Úsek potrubí je z BE 250 a jsou na něj napojeny tři domovní přípojky, které budou přepojeny č. OM 603006837, 603006825 a 603006826.

Počáteční šachta ID55802, která bude rekonstruována na Š1 se nachází v těsné blízkosti dešťové kanalizace. Lomová šachta ID55800, která bude rekonstruována na Š2 bude mírně posunuta více do

silnice z důvodu posunu následující části trasy. Šachta Š2 bude také zahlobena z důvodu zvětšení spádu následující části.

Do původní šachty ID55800 byla z jižní strany napojena přípojka PVC DN250, do které je po několika metrech napojena tlaková kanalizační přípojka PE DN/OD 63. Vzhledem k posunu rekonstruované šachty Š2 bude přípojka podchycena PVC potrubím DN250 a pomocí přípojkové plastové šachtičky DN600. Původní šachta ID55800 bude odbourána a zrušena. Původní potrubí BE DN250 bude vytěženo v místech zasažení výkopem. V ostatních místech bude uvedeno do neškodného stavu zaplněním cemento-popílkovou suspenzí nebo hubeným betonem (cca 21,0 m).

Rekonstrukce končí za objektem č.p. 7 Vrskaň, vedle objektu bez č.p. (p.p.č. 27) poblíž původní koncové šachty ID55797 v šachtě Š5 (koncová). Přípojka v původní šachtě ID55797 nebude přepojována. Na úseku mezi šachtami Š4 a Š5 bude přepojeno a příslušně podle potřeby prodlouženo 7 ks přípojek. Původní potrubí BE DN200 vytěženo v místech zasažení výkopem. V ostatních místech bude uvedeno do neškodného stavu zaplněním cemento-popílkovou suspenzí nebo hubeným betonem (cca 103,0 m). Původní šachty ID55798 a ID55797 mimo trasu rekonstrukce budou odbourány cca 1,0 m pod terén a zasypany.

Magistrát města Chomutova, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyrozumívá podle § 188 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a § 47 odst. 1 správního řádu o zahájení řízení o povolení stavby vodního díla, ve kterém podle § 189 odst. 1 stavebního zákona upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, úřední dny pondělí a středa 8:00-17:00 hodin a po telefonické dohodě i úterý a čtvrtek 8:00-15:00 hodin a pátek 8:00-13:00 hodin).

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Martin Trojanovič
Referent stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (doporučeně do vlastních rukou)

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns – **na základě plné moci**

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Obec Vrskmaň, IDDS: qcfa337

Obec Strupčice, IDDS: 4ecaqyb

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxe

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, IDDS: uccchjm

AGRAG s.r.o., IDDS: amyjsp2

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov, IDDS: z49per3

Iter Nostrum z.s., IDDS: 3fb8phe

Ústecký kraj, odbor majetkový, IDDS: t9zbsva

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ, IDDS: sjfywke

ZAK-KOVOVÝROBA s.r.o., IDDS: qaivt63

Nadace pro obnovu a rozvoj Krušných hor a Poohří Renesance 21, IDDS: an27397

účastníci řízení (veřejnou vyhláškou)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 527/3, 527/4, 528/1, 528/3, 528/4, 542/1, 542/3, 542/4, 542/7, 543, 618/4, 688/4, 688/5, 689/1, 689/3, 689/4, 689/18, 689/21, 689/41, 690/1, 690/3, 696/1, 696/2, 696/3, 696/4, 696/6, 696/7, 696/8, 696/9, 696/10, 696/11, 696/13, 696/14, 696/15, 696/16, 696/17, 698/2, 698/3, 698/4, 698/5, 698/6, 698/7, 698/9, 699/1, 699/4, 701/8, 802/1, 805/2, 805/3, 806, 807/7, 807/9, 814/23, 814/31 v katastrálním území Strupčice, parc. č. 5/1, 6, 8, 10/1, 10/2, 10/4, 10/6, 11/2, 11/3, 19, 21/1, 22, 23, 24, 26/1, 26/2, 27, 28/1, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38/1, 40/1, 41/1, 41/2, 42, 44, 45/2, 45/3, 46/3, 47, 48/1, 50/1, 50/2, 50/4, 51, 54/2, 54/4, 186/1, 186/2, 186/4, 186/14, 188, 189/3, 189/4, 189/5, 189/6, 189/7, 189/8, 189/9, 189/11, 189/12, 189/13, 189/15, 189/16, 189/17, 190/1, 190/9, 190/10, 191/2, 191/4, 195/1, 195/2, 195/3, 195/6, 195/7, 196/2, 196/6, 196/16, 197/1, 197/2, 201, 203/6, 203/8, 203/9, 203/10, 203/11, 203/12, 203/14, 203/15, 203/16, 204/1, 205/1, 205/2, 206/1, 207, 208, 210, 211/1, 212/1, 213, 214/6, 221, 222, 224/1, 226, 228/1, 228/6, 228/11, 228/13, 228/17, 228/21, 228/22, 228/23, 228/26, 228/28, 228/30, 228/31, 228/32, 228/33, 228/36, 228/38, 228/39, 228/41, 228/42, 228/43, 228/44, 228/49, 228/54, 229, 231/2, 233/2, 233/3, 237/1, 237/2, 237/3, 237/6, 237/9, 237/12, 237/14, 237/15, 237/16, 237/17, 237/22, 237/26, 237/27, 237/28, 237/30, 237/31, 237/32, 237/39, 237/40, 237/41, 237/42, 237/44,

237/45, 237/46, 238/1, 238/2, 238/5, 238/6, 238/12, 238/13, 238/14, 238/15, 238/16, 238/17, 239, 240, 243/1, 243/3, 243/6, 243/10, 243/11, 243/13, 243/19, 243/20, 243/21, 244/1, 244/2, 244/3, 246, 247, 249, 250, 251, 255, 257, 258, 259/1, 259/2, 260/2, 261, 263/1, 263/2, 266/2, 267/2, 272/2, 272/3, 284, 285, 286/1, 287/1, 287/2, 289, 290/1, 290/2, 291/1, 291/3, 292/1, 292/2, 292/3, 293/1, 293/3, 293/5, 293/7, 303/2, 334/1, 334/4, 334/6, 334/11, 334/14, 335/13, 337/2, 337/3, 337/10, 337/16, 337/17, 337/25, 362/1, 525/9, 528/2, 529, 530/1, 530/3, 530/4, 533/1, 533/4, 533/5, 534/1, 570/5, 570/6, 571/1, 571/8, 571/17, 574/2, 575/21, 575/24, 575/27, 577/2, 591/17, 591/19, 591/20, 591/21, 591/31, 591/32, 591/40, 591/41, 591/42, 591/43 v katastrálním území Vrskmaň

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Vrskmaň č.p. 37, č.p. 36, č.p. 15, č.p. 1, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 27, č.p. 7, č.p. 73, č.p. 18, č.p. 66, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 25, č.p. 14, č.p. 24 a č.e. 38, Vrskmaň, Zaječice č.p. 20, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 33, č.p. 1, č.e. 43, č.e. 30, č.e. 37, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 73, č.p. 18, č.p. 19, č.p. 27, č.p. 34 a č.p. 36

dotčené orgány

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Chomutov a Louny, IDDS: 8p3ai7n

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., IDDS: b2cjuai

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Chomutov, IDDS: 96vaa2e

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Dopravní inspektorát Chomutov, IDDS: a64ai6n

Ústecký kraj, IDDS: t9zbsva